

GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L.

J10/626/2020, CUI RO 42864924

Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, etaj 5, judetul Buzau

Tel. 0040238710242 / fax 0040238710384

RO75BTRLRONCRT0561618801

Nr. 11 din 30.01.2024

RASPUNS CLARIFICARI PROCEDURA COMPETITIVA

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

Societatea **GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L.**, in calitate de Beneficiar Privat, cu sediul social în Mun. Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 1, Etaj 5, Judetul Buzău, RO 222, România, CP 120189, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. de ordine J10/626/2020, CIF RO 42864924, cu date de contact: adresă e-mail cef_stalpu@gebeleiziseolian.ro, Tel. 0040238710242 / Fax 0040238710384, transmite raspunsurile la clarificarile solicitate in cadrul derularii procedurii competitive pentru atribuirea **Contractului de furnizare echipamente si lucrari de instalare Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Stalpu 4,95 MW**, amplasata in localitatea Stalpu, judetul Buzau, demarata in data de 18.01.2024 prin publicarea anuntului de participare si a caietului de sarcini pe pagina de web a societății www.gebeleiziseolian.ro si pe pagina de web <https://proiecte.pnrr.gov.ro>

Pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR in vederea realizarii proiectului **Centrala Electrica Fotovoltaica Stalpu**, GEBELEIZIS EOLIAN S.R.L., in calitate de Beneficiar, a incheiat cu Ministerul Energiei, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru PNRR, Contractul de Finantare cu nr. 223 din 30.12.2023.

Nr. crt.	Solicitare / Clarificare	Raspuns
1.	Care este puterea maximă/minimă ce trebuie oferită? Conform ATR și AC, se va instala o putere de 5,9MWp, însă conform Caiet de sarcini (pag.25), puterea maximă debitată de panourile fotovoltaice este de 5,103MWp (c.c)	Puterea maxima debitata de panourile fotovoltaice ce trebuie oferita este de 5.103 kWp (c.c.) iar puterea maxima debitata de inverteare este de 4.950 kWp (c.a.), asa cum sunt precizate in Caietul de Sarcini publicat in data de 18.01.2024, la sectiunea II. Specificatii Tehnice Minimale, articolul 1 - Date Generale, punctele a) si b).
2.	Se poate propune instalarea unui singur post de transformare de o putere mai mare sau este necesară instalarea a 2 trafo de minim 2500kVA?	Se vor indeplini cerintele Caietului de Sarcini, Sectiunea II – Specificatii Tehnice Minimale, punctul 2.3 prin care se solicita o solutie cu 2 posturi de transformare de minim 2500 kVA, care este in acord cu solutia prezentata in Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) precum si cu cea prezentata in Decizia Etapei de Incadrare emisa de Agentia Protectia Mediului Buzau.

Laurentiu – Dan GRUIA
Presedinte Comisie Evaluare

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”